

## CE-CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

**1415-CPR-52-(C-53/2016)**

Potrivit Regulamentului privind produsele pentru construcții- Regulamentul Parlamentului și Consiliului European 305/2011/EU (9 martie 2011)- acest certificat se referă la produsul de construcție

### **sirenă SIGNAL PS 128F**

care este dotată cu performanța conform anexei din pagina 3/3 al prezentului certificat și are următorul domeniu de utilizare

#### **Dispozitive de alarmare la incendiu – Sonerii**

fabricat de către producătorul

**TRIÓDA Vagyonvédelmi Kft.**  
**1191 Budapest, Üllői út 206.**

în fabrica

**TRIÓDA Vagyonvédelmi Kft.**  
**1191 Budapest, Üllői út 206.**

Acest certificat confirmă faptul că toate cerințele pentru evaluarea și verificarea performanței și permanența performanței stabilite în **anexa ZA, a standardelor EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006** conform sistemului relevant (1)

#### **sînt îndeplinite de către produs**

Acest certificat, care a fost emis prima dată la data de 21.10.2016.- în cazul neschimbării în standardul armonizat relevant -al metodelor de testare utilizate în evaluarea performanței produsului și / sau cerințele pentru controlul producției sau în cazul neschimbării produsului și condițiile sale de fabricație – este valabil pînă la retragere.

Szentendre, 21.10.2016.



*Pataki Erika*

Pataki Erika  
șef birou de certificare  
Birou de Certificare  
ÉMI Nonprofit Kft.

## CE-CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI 1415-CPR-52-(C-53/2016)

### Anexă

### Sirenă SIGNAL PS 128F

Dimensiunea:	295 × 200 × 100 mm
Masa:	3,0 kg
Protecție IP:	IP 34
Tensiunea de alimentare:	20...28 VDC
Baterie (1buc.):	12 V / 7 Ah
Tensiunea minimă a bateriei în sarcină:	10,8 V
Becul:	12 V / 18 W
Consumul de stand-by:	4 mA
Curentul maxim de încărcare al acumulatorului:	100 mA
Consumul mediu de energie electrică al difuzorului:	1,2 A
Consumul maxim de putere:	2,8 A
Sunet emis:	118 dB
Gamă de frecvență radiat:	900...2400 Hz
Timp maxim de sirenă:	opțional

Szentendre, 21.10.2016.



*Patali S. László*

## CE-CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI 1415-CPR-52-(C-53/2016)

Anexă

Sirenă SIGNAL PS 128F

Caracteristici esențiale	Performanță	Secțiunea standardului EN 54-3
Performanța în caz de incendiu	A îndeplinit cerințele punctelor relevante de standard	4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Fiabilitatea operațională		4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la căldură		5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate		5.8, 5.9, 5.10
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la apăsare-vibrație		5.12...5.15
Durabilitatea fiabilității operaționale: stabilitate electrică		5.16
Durabilitatea fiabilității operaționale: protecția de carcasă		5.17

Szentendre, 21.10.2016.



*Pataki S. László*